



PAVUS, a.s., Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek, Čekijos Respublika
Notifikuotoji įstaiga 1391 Įgaliojimo nr. SPR/030/4000/24-12 nuo 2024 m. liepos 16 d.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS **Nr. 1391-CPR-2024/0085**

Vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentu arba CPR), šis sertifikatas taikomas statybos produktui:

Dūmų kontrolės sklendė SEDS-L

naudojamos dūmų kontrolės sistemose
vienaskyriuose įrenginiuose, kai temperatūra neviršija 600°C

rinkoje žinoma prekės ženklų:

MANDIK, a.s.
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Čekijos respublika, įm. k. 26718405

ir pagaminta gamykloje:

MANDIK, a.s.
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Čekijos respublika

Šis sertifikatas patvirtina, kad visos standarto ZA priede aprašytos eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo nuostatos yra įvykdytos.

EN 12101-8:2010

pagal 1 sistemą šiame sertifikate nurodytų eksploatacinių savybių vertinimui yra taikomos visos nustatytos procedūros, o gamintojo vykdoma gamyklos gamybos kontrolė yra vertinama siekiant užtikrinti gaminių eksploatacinių savybių pastovumą.

statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą.

Šis sertifikatas pirmą kartą buvo išduotas 2016 m. gruodžio 22 d. ir išliks galiojantis tol, kol nebus reikšmingai pakeistas nei darniuoju standartu, nei statybos produktu, nei eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo (AVCP) metodais, nei gamybos sąlygomis gamykloje, išskyrus atvejus, kai sertifikatas sustabdomas arba panaikinamas notifikuotos produkto sertifikavimo įstaigos.

Šis sertifikatas pakeičia ir panaikina 2020 m. gruodžio 8 d. NĮ 1391 išduotą Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą nr. 1391-CPR-2020-/0187

Praha, 2024 m. balandžio 17 d.




Jan TRIPES, MBA
Vykdomasis direktorius – NĮ 1391

Techniniai parametrai ir įvertintos eksploatacinės savybės yra nurodytos šio Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato 1priede.

1 priedas prie 2024-04-17 Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato nr. 1391-CPR-2020/0085

Vertinamojo gaminio techniniai parametrai *)

Vardiniai matmenys: Min.: 200x200 mm Maks.: 1200x1200 mm

Korpuso ilgis: 220 mm

Pavaros:

- Belimo BLE/BEN (15 Nm), BEE (25Nm), BE (40Nm)

Aerodinaminės charakteristikos pagal EN 1751:2014;

- pratekėjimas per sklendės mentę: **3 klasė**

Bandymas esant neigiamam/teigiamam slėgiui: **iki 1500 Pa / 500 Pa**

Atsparumo ugniai klasifikacija pagal EN 13501-4:2016*)

E₆₀₀ 120 (V_{ed-hod-i}↔o) S1500C_{mod}MA_{single}

Vertinamojo gaminio eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Reikalavimų punktai pagal EN 12101-8	Išvados
Nominalios aktyvavimo sąlygos/jautrumas:	4.2.1.3	Atitinka 4.2.1.3
Reakcijos uždelsimas (reakcijos laikas)	4.2.1.	Atitinka 4.2.1.4
Eksploatacinis patikimumas	4.3.2.2	C _{mod} , apkrova
Atsparumas ugniai:		
Atsparumas ugniai - sandarumas	4.1.1, a) 4.3.1	E ₆₀₀
Atsparumas ugniai - izoliacija	-	Nereikalaujama
Atsparumas ugniai - dūmų prasiskverbimas	4.1.1, c) 4.3.1	E ₆₀₀ S
Atsparumas ugniai - mechaninis stabilumas (pagal E)	4.1.1, d)	E
Atsparumas ugniai - skerspjuvio išlaikymas (pagal E)	4.1.1, e)	E
Atsparumas ugniai – aukšta veikimo temperatūra	4.1.1 f) 4.3.1	Eksploatacinės savybės nenustatytos (NPD)
Patvarumas – reakcijos uždelsimas	4.3.2.1	Atitinka
Patvarumas – funkcinis patikimumas	4.3.2.2	C _{mod} , apkrova

*) Išsamūs techniniai parametrai ir galutinės klasifikacijos sąlygos pagal EN 13501-4:2016 pateikti 2024 m. balandžio mėn. 17 d. Statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimo ataskaitoje Nr. P-1391-CPR-2024/0085.



Jan TRIPES, MBA
Vykdomasis direktorius – NĮ 1391